



Regulativ for
Tankanlæg

tankning af køretøjer uden salg

juni 2021



NÆSTVED

INDLEDNING

Mange virksomheder, der har et større transportbehov, vælger at etablere mulighed for tankning af vognparken på egen grund frem for at benytte benzinselskabernes tankstationer. Disse anlæg er ikke altid indrettet miljømæssigt forsvarligt. Regulativets formål er at sikre tankanlæg, der har stander til eget brug, indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand eller spildevandsystemet.

OVERORDNET BESKRIVELSE

Regulativet beskriver de krav, som minimum gælder ved nyetablering samt hvis et eksisterende anlæg udskifter tanke, stander eller belægning på tankpladser i Næstved Kommune. Det gælder ikke reparation/udbedring af tankanlægget. Hvis kommunen vurderer et eksisterende anlæg giver anledning til væsentlig risiko for forurening, må kommunen varsle og påbyde at virksomheden skal sikre, at anlægget indrettes forsvarligt.

Det er ejer/bruger af anlægget's ansvar at sikre, at bestemmelserne i dette regulativ overholdes. Hvis ændringer/etablering af tankpladsen kræver, at der afviges fra regulativet, skal der søges og opnås dispensation inden anlægsarbejdet igangsættes.

LOVGRUNDLAG

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

GYLDIGHED OG ANVENDELSE

Regulativet gælder for indretning af tankpladser på virksomheder, der ikke er omfattet af andre bestemmelser med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Det betyder at tankanlæg på f.eks. følgende typevirksomheder er omfattet af regulativet:

- Mure- eller tømmervirksomheder
- Vognmands- eller entreprenørvirksomheder
- Planteavls- eller mindre husdyrbrug (ikke miljøgodkendte)

Virksomheder, der **ikke** er omfattet af dette regulativ:

- Miljøgodkendt listevirksomheder og husdyrbrug er i stedet reguleret af eventuelle vilkår til tankanlæg i godkendelserne.
- Autoværksteder, større maskinværksteder over 1000 m² er **ikke** omfattet, da disse miljømæssigt bliver reguleret efter særskilte bekendtgørelser.
- Tankning fra en godkendt entreprenørtanke på f.eks. byggepladser.
- Tankstationer med benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer skal overholde Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af jord- og

grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg og derfor ikke er omfattet af regulativet.

I tvivlstilfælde afgør Næstved Kommune, om tankpladsen er omfattet af dette regulativ.

DEFINITIONER

I dette regulativ forstås:

Brændstoftank: køretøjets tank til brændstof i form af diesel eller benzin.

Påfyldningsplads: Areal, hvor tankkøretøjer holder under aflæsning af produkter til tankanlægget.

Påfyldningsstudsene: Der hvor tankvogne påfylder lagertankene.

Reparation: Aktivitet, hvor anlægget genskabes i sin oprindelige tilstand, er ikke omfattet, f.eks. betragtes udskiftning af pumpe eller anoder, som en reparation.

Tank: Beholder over 50 liter til opbevaring af benzin, dieselolie o. lign. mineralolieprodukter skal overholde olietankbekendtgørelsen (BEK nr. 1257 af den 27. november 2019).

Tankkøretøj: Tankvogn, som levere brændstof til tankanlægget

Tankplads: Det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og evt. lagertanke foregår og hvor udleveringspistol og/eller lagertanken er placeret.

Tæt belægning: En belægning som er uigennemtrængelig for olieprodukter, f.eks. støbt betonplade eller asfalt.

Udleveringspistol: Pistol, som sidder på selve tanken med tilhørende pumpe eller på stander.

Udskilleranlæg: Sandfang og olie-benzinudskiller eller tilsvarende, hvor der kan være opsamlingsmulighed i selve udskilleren og/eller en magasinbrønd.

OVERORDNET KRAV TIL BESKYTTELSE

Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer og vandløb undgås.

Spild på påfyldningspladsen skal straks opsamles, hvorfor der skal være opsugningsmateriale på virksomheden, f.eks. kattegrus.

Der skal også være brandslukningsmateriale ved tankanlægget for at begrænse evt. forurening ved brand, f.eks. pulverslugger.

KRAV TIL TANKPLADSEN

Pladsens belægning skal dimensioneres efter tung trafik og være tæt.

Pladsen skal være indrettet, så evt. spild ikke løber ud på de omkringliggende arealer.

Pladsen skal være hævet, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Udleveringspistolens slange skal være minimum en ½ meter kortere end afstanden til kanten af tankpladsen, så tankning kun kan ske inden for tæt belægning.

Udleveringspistol skal have antidrypventil og lukke automatisk, når brændstoftanken er fuld.

Tanke og stander skal være sikret mod påkørsel i tilfælde, hvor der er risiko for dette.

KRAV TIL PÅFYLDNINGSPADS

Påfyldningsstudsens skal være inden for tæt belægning.

Påfyldningspladsen skal være indrettet, så tankkøretøjets udløbsstuds under påfyldning er placeret indenfor påfyldningspladsens kontur.

KRAV TIL OPSAMLING/AFLØB

Fra tankanlægget skal der etableres kapacitet til opsamling af spild og eventuelle uheld. Der skal minimum være kapacitet til at tilbageholde spild ved minimum 5. minutters overpumpning

Hvis der er afløb fra tank-/påfyldningspladsen skal afløbet ledes til udskilleranlæg.

INDGREB

Hvis en eksisterende tankplads giver eller vurderes at kunne give anledning til væsentlig forurening, kan Næstved Kommune fastsætte vilkår om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til regulativet, jf. § 20 stk. 5 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

DISPENSATION

Der kan søges om dispensation, hvis individuelle forhold og hensynet til miljøet taler for det.

Ansøgning om dispensation skal indeholde nødvendige oplysninger, der muliggør, at Næstved Kommune kan vurdere sagen.

KLAGEREGLER

Næstved Kommunes afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. j§ 21 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller drevne anlæg kan dog påklages, j§ 23 miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

SØGSMÅL

Afgørelser truffet efter dette regulativ kan prøves ved domstolene (Civilsøgsmål), jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

STRAFFEBESTEMMELSER

Overtrædelse af regulativets kan straffes med bøde efter §24 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

IKRAFTTRÆDELSE

Regulativet træder i kraft den 3. juni 2021, hvor det offentliggøres på kommunes hjemmeside efter det er vedtaget af Tekniks Udvalg på vegne af Byrådet i Næstved kommune. Regulativet gælder ved etablering samt udskiftning af tanke, stander eller belægning på tankpladser i Næstved Kommune, der påbegyndes efter den dato.

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Dette regulativ fritager ikke fra at søge tilladelse, der er nødvendig efter anden lovgivning.

*Vær opmærksom på at:

- Etablering/sløjfning af tanke skal anmeldes til Næstved kommune, jf. olietanksbekendtgørelsen. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside: <https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/olietank> Eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, som findes på www.bygogmiljoe.dk.
- Der skal søges om tilslutning/udledningstilladelse af overfladevand fra tankanlæg hos Næstved Kommune, efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Inden etablering af eller ændringer af afløbsforhold, skal der indsendes en projektbeskrivelse over indretning af tankanlægget samt afløbsforhold med en plan- og kloaktegning via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som du finder på www.bygogmiljoe.dk eller på mail virksomhedogmiljoe@naestved.dk. Ansøgningen om tilslutning/udledningstilladelse skal vedlægges beregninger af dimensioneringsgrundlaget for valg af udskilleranlæg.
- Hvis der sker salg af brændstof (benzin- og diesel) skal indretningen minimum overholde regler i benzinstationsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg).
- Tankanlæg med benzin og større oplag af diesel, skal indretning ofte også godkendes af brandmyndigheden og minimum overholde reglerne i bekendtgørelsen om brandfarlige og brandbare væsker. Anmeldelse skal sendes til Midt- og Sydsjælland Brand & Redning på msbr@msbr.dk

ADMINISTRATION

Næstved Kommune fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes. Spørgsmål til regulativet kan drøftes med Center for Plan og Miljø på mail virksomhederogmiljoe@naestved.dk eller telefon 55885588.

GENERELT

Ved uheld der medfører spild på jord eller kloak/regnvandssystem skal det anmeldes til Næstved Kommune på telefon 55 88 61 50. Udenfor åbningstiden kontaktes Miljøvagten på alarmtelefon 114.